

	FRACC. 0° A 12° ± 1/64		PARALELISMO 0.003"/P/E		REGISTRO DE REVISIONES					NOMBRE DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS 1122 3KVA VE: 120V VS: 120V				
	FRACC. 12° A 24° ± 1/32		CONCENTRICIDAD 0.001" .U1											
	FRACC. 24° EN ± 1/16		PERPENDICULARIDAD 0.003"/P/E		F					ESCALA	MATERIAL		REVISIÓN	
	DECIMALES ±0.005"		OVALADO 0.0005"L/T		E					0		701905		
	ANGULARES ± 15'		PANDURA 0.003"/P/E		D									
ACABADOS NO IND. = 125		RADIOS NO IND. = 0.010		C	01/06/2019						NORTEC S.A.DE C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALOS, AV. MIGUEL ALEMAN S/N. BODEGA 7 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA, GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119		TAMARO C	
QUITAR FILOS				B	09/03/2019									
MARCAR No. PIEZA ●		TOLERANCIAS GENERALES		A	11/06/2018									
REFERENCIA: -		DIBUJO AVP	FECHA 03/19	REVISO JARC	FECHA 03/19	HOJA 1 DE 1	CAMBIO		FECHA		CANT.		SE USA EN	