



		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1800 x 1400 x 800	800			
UPS-1378	5	1800 x 1400 x 800	800	1800 x 1120 x 1000	1250	1
	8	1800 x 1400 x 800	800	1600 x 960 x 820	1350	2
	11	1800 x 1400 x 800	800	1800 x 1120 x 1000	1700	1
	19	1800 x 1400 x 800	800	1800 x 1120 x 1000	2100	2
	38	1800 x 1400 x 800	800	1800 x 1120 x 1000	1150	4
	60	1800 x 1400 x 800	800	1800 x 1120 x 1000	1850	2

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

	PRADO: 17" A 18"	PARALELISMO	0.005"/PSE	REGISTRO DE REVISIONES	NOMBRE DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-1378 100KVA VE 480(D) VS 277/480V FPO.9			
	PRADO: 17" A 24"	CONCENTRICIDAD	0.002" LT		ESCALA 0 MATERIAL			
	PRADO: 24" EN	± 1/16"	PERPENDICULARIDAD	0.005"/PSE	F			
	DEFORMALES	0.005"/PSE	OVALADO	0.005"/LT	E			
	ANGULARES	± 15°	PANDURA	0.005"/PSE	D			
	ACABADOS NO IND. = 125	RABOS NO IND. = 0.010	D					
	TOLERANCIAS GENERALES							
	DIBUJO 05/19 REVISO 05/19 DE 1	FECHA 05/19 HOJA 1 DE 1	NORTE S.A.D.E. C.V. PARQUE INDUSTRIAL VALLOS AV. MIGUEL ALEJANDRO S/N, BOVEDA 7 COLUMBA ANDRÉS DE LA ROSA GUAYARQUE LT. 10, SECTOR CIP. C. 1001					
REFERENCIAS: -	CAMBIO FECHA CANT.	DE USA EN	TAMARO C					