NOMBRE 702806 REVISIÓN

UPS–1362 80 KVA FP0.9
VOLTAJE DE ENTRADA 230/400, 220/380V.
VOLTAJE DE SALIDA 230/400, 220/380V.
BUS DE CORRIENTE 384 VCD.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1600 x 1200x 800	580			
UPS-1346	5	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	1000	1
	8	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	1100	1
	16	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	1700	1
	26	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	2050	2
	38	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	2500	3
	51	1600 x 1200x 800	580	1800 x 1120 x 1000	2850	4

NOTAS:

1.–SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
2.–SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
3.–PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
4.–DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

FRACC. 0" A 12"	± 1/64	PARALELISMO	0.003"/PIE	REGISTRO DE REVISIONES	
FRACC. 12" A 24"	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" L.T.I.		
FRACC. 24" EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	±0.003"/PIE	F	
DECIMALES	±0.005"	CIMBRADO	0.003"/L.T.I.	E	
ANGULARES	± 15'	PANDEURA	0.003"/PIE	D	
ACABADOS NO IND. =	125	RADIOS NO IND. =	0.010	C	
TOLERANCIAS GENERALES				B	
				A	
DIBUJO	FECHA	REVISO	FECHA	HOJA	
IMC	06/18	AVP	06/18	1 DE 1	

CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN

GUITAR FILOS
MARCAR No. PIEZA
REFERENCIA: -

NOMBRE
DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS–1376 80KVA 230/400, 220/380 A 230/400, 220/380V FP0.9

ESCALA 1=1 | MATERIAL | 702806 | REVISIÓN

NORTEC S.A.DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

Industronic

TAMAÑO C