



UPS-IND-HF-1206 6KVA
VOLTAJE ENTRADA 220V
VOLTAJE SALIDA 120V/ 208 / 220 / 230 / 240
BUS DE CORRIENTE 192-240 VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO		
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES
0	720 x 250 x 660	68			
5	720 x 250 x 660	104			
15	720 x 250 x 660	104	720 x 250 x 660	65	1
30	720 x 250 x 660	104	720 x 250 x 660	95	1
42	720 x 250 x 660	104	720 x 250 x 660	65	2

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 200 mm POR VENTILACION
 - 2.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 3.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

QUITAR FILOS

REFERENCIA:

701333

MARGAR No. PIEZA

701333

FRACC. 0" A 12"

± 1/64

PARALELISMO

0.003"/PIE

FRACC. 12" A 24"

± 1/32

CONCENTRICIDAD

0.001" LT

FRACC. 24" EN

± 1/16

PERPENDICULARIDAD

±0.003"/PIE

DECIMALES

±0.005"

OVALADO

0.0005"LT

ANGULARES

± 15°

PANDURA

0.003"/PIE

ACABADOS NO IND. =

125

RADIOS NO IND. =

0.010

TOLERANCIAS GENERALES

REGISTRO DE REVISIONES

F			
E			
D			
C			
B	22/05/20		
A	03/09/18		
CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN

NOMBRE

DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-HF-1206 6KVA VE: 220 VS: 120-240

ESCALA

1=1

MATERIAL

NORTEC S.A. DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

REVISION

702609

TAMARO

C